

§ 20 Abs. 1 Nr. 4 Gasbeschaffenheit

Im Netzgebiet der Gasversorgung Angermünde GmbH wird Erdgas der 2. Gasfamilie, Gruppe H nach Tabelle 3 DVGW Arbeitsblatt G 260 mit einem mittleren Brennwert (Hs,n) von 11,10 kWh/m³ verteilt. Da es sich bei Erdgas um ein Naturprodukt handelt, können der Brennwert und die chemische Zusammensetzung innerhalb der zulässigen Grenzen nach DVGW-Regelwerk schwanken.